

CONTROL DE LEGIONELLA

La infecció per legionella, o legionel·losi, es presenta en dos formes principals: pneumònia, o malaltia del legionari, i febra de Pontiac.

Llocs susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia:

- Sistemes d'aigua freda de consum humà, xarxa i depòsits, tancs, aljubs, cisternes i pous.
- Sistemes d'aigua calenta sanitària: xarxa i depòsits, acumuladors, calderes, i calfadors.
- Difusors d'aixetes i dutxes
- Fonts ornamentals

Control de la Legionella:

- A l'establiment del tractament es proporcionarà el llibre de manteniment i desinfecció per a previndre la legionella, amb el qual es durà a terme un correcte seguiment de la instal·lació.
- Es tindrà localitzats en este llibre el control de les temperatures, així com tot allò que s'ha relacionat amb el control i el manteniment dels equips relacionats amb l'aigua i que puguen afectar la prevenció de la legionel·losi.
- CTL, proporcionarà a la instal·lació, els certificats en què es descriurà: data de realització de les neteges i desinfeccions del circuit, protocol seguit, productes utilitzats, metodologia seguida i qualsevol observació o incidència ocorreguda.

Llocs d'actuació:

Instal·lacions esportives	I.E.S. La Mola
Camp de Futbol	I.E.S. Vinalopó
Centre 3a edat – La Garrova-	Casa de la Cultura
Centre 3a edat – Alted Palomares-	Centre Cívic i social
C.P. Alfons X el Savi	Edificis Multiusos “Tapis”
C.P. Jorge Juan	Centre Cultural “Gómez Tortosa”
Escola Infantil Carmen Valero	Ajuntament
Escola Infantil Ramona Simón	Font ornamental parc Viriat
Escola Infantil Jorge Juan	Font ornamental Joan XXIII
C.P. Gómez Navarro	Font ornamental Zona M ^a Cristina
C.P. Jesús Navarro Jover	Font parc Pas dels Dolors
C.P. Sánchez Barnús	